

W związku z przesłanymi do zamawiającego pytaniami niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pyt.1

Jaki zastosować typ opraw oświetleniowych na dobudowie oświetlenia targowiska? W opisie podano typ OUSE 70W, na rysunku podano OUSd 70W, w zestawieniu osprzętu dla słupów podano OUSc 70W, natomiast w przedmiarze załącznik nr 17 pozycja 8 podano typ opraw PASSAT DT 1200 FG 70W, który typ jest właściwy?

Odp: należy przyjąć do wyceny oprawy PASSAT DT 1200 FG 70W

Pyt.2

W zestawieniu miejscowości do modernizacji (załącznik nr 13) pozycja 7 nie jest uwzględniona do demontażu, natomiast występuje w tabeli demontażu wobec powyższego czy również należy tę pozycję uwzględnić w modernizacji oświetlenia?

Odp:

W miejscowości Rogaszyn1 będą wymieniane oprawy w 1 Etapie i należy doliczyć 5 szt opraw 50W w przedmiarze robót

Pyt.3

W zestawieniu miejscowości do modernizacji załącznik nr 13 pozycja 48 podano 25szt opraw typu PASSAT natomiast na rysunku jest ich 22szt oraz 12 szt opraw RUBYCON 70W oraz 2szt opraw RUBYCON 50W nie uwzględnionych w zestawieniu. Czy należy przyjąć do wyceny ilości według rysunku czy według zestawienia?

Odp:

Należy przyjąć ilości opraw według rysunku i należy w przedmiarze uwzględnić je w ilościach jak na rysunku.

Pyt. 4

Istnieją rozbieżności ilościowe opraw oświetleniowych w zestawieniu a rysunkami obwodów. Czy należy przyjąć ilości umieszczone w zestawieniu załącznik 13 i przedmiarze czy obowiązujące są ilości przedstawione na rysunkach obwodów załącznik nr 14?

Odp:

Należy przyjąć ilości opraw według rysunkach i należy w przedmiarze uwzględnić je w ilościach jak na rysunkach.

Pyt.5

Jakie powinien posiadać wysięgnik do zamontowania opraw oświetleniowych o kącie nachylenia Ost.? (pozycja 2 d2 załącznik nr 12)

Odp:

Wysięgniki powinny mieć wymiary tak jak opisano je w przedmiarze tj wysokość 0,9m i długość czyli wysięg ramienia 1,4m, powinny być wykonane z rury ocynkowanej fi 48mm.