

W związku z przesłanymi do zamawiającego pytaniami niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pyt.1

Jaka jest dokładnie ilość projektorów na źródła metalhalogenowe stosowane do oświetlenia pomników?

Odp: łącznie 4szt. Schemat nr 50 - 2szt i schemat 54 - 2szt

Pyt.2

Jaki jest sposób zamocowania w/w opraw? W jaki sposób zamontowane i na jakiej wysokości?

Odp:

Naświetlacze wąskostrumieniowe 150W należy zamocować pod linią abonencką na wys. ok 6m nad ziemią. Projektory należy zamocować bezpośrednio do słupa odpowiednimi obejmami mocowanymi do słupa i uchwytu projektora.

Pyt.3

Wszelkie informacje jakie znaleźliśmy na temat projektorów znajdowały się wyłącznie w załączniku do SIWZ nr 14. Czy istnieją jeszcze jakieś dodatkowe informacje? Jeśli tak to gdzie są dokładnie zamieszczone?

Odp:

Jak zostało to opisane w odp.2 projektory będą zamocowane bezpośrednio do słupa obejmami. Projektory należy podłączyć do wydzielonej linii (5 linka) zasilającej oprawy uliczne. Projektory należy po zaświeceniu ustawić i nakierować strumień światła tak aby optymalnie iluminowały pomniki.. Temperatura barwowa źródeł światła powinna się wahać w granicach od 3500K do 4200K.