

Piątek, dnia 07.02.2022r.

ZP.271.3.2022.DM

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: zamówienia publicznego pn: „Budowa sieci wodociągowej, realizowanej na terenie Gminy Piątek przy terenach inwestycyjnych w miejscowości Łęka i Bielice” (opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem **2022/BZP 00039317/01**).

Wyjaśnienie na zadane przez Wykonawcę pytania

Gmina Piątek działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn.zm.) informuję, że w dniu 31.01.2022r. wpłynęły od Wykonawcy pytania o wyjaśnienie treści SWZ, w brzmieniu:

Pytanie nr 1

Czy całość prac przy budowie przedmiotowej sieci wodociągowej można wykonać w technologii bez wykopowej przewiertem sterowanym HDD oraz hydranty zamontować za pośrednictwem siodeł zgrzewanych elektrooporowo, bez pogorszenia parametrów przepływu zamiennie za trójniki żeliwne?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany w tym zakresie z uwagi na dofinansowanie projektu ze środków UE.

Z up. BURMISTRZA PIĄTKU


mgr Renata Dępalczyk
SEKRETARZ GMINY